



Information om det enskilda avloppet

I samband med anslutning till det kommunala avloppsnätet ska befintligt enskilt avlopp kopplas bort. Beroende på vilken typ av enskilt avlopp som finns på fastigheten krävs olika åtgärder.

1. Beställ sluttömning av slamavskiljaren

Kontakta kommunens entreprenör för slamtömning, Suez i Malmö, 020-120 00 00. Det är viktigt att vid beställning uppge att det rör sig om en sluttömning så att rätt typ av fordon skickas ut till fastigheten.

2. Återställ marken vid avloppsanläggningen

När slamavskiljaren är tagen ur bruk ska den grävas upp alternativt sandfyllas:

- **Gräv upp slamavskiljaren** och fyll igen hålet med sand eller jord. Slamavskiljaren lämnas till Spillepengs avfallsanläggning i Malmö mot avgift. Kontakta Sysavs kundservice, telefon 040-635 18 00, e-post kundservice@sysav.se.
- **Låt slamavskiljaren ligga kvar** och fyll den med sand för att förhindra eventuella sättningar i marken. Luftningsrören ska tas bort.

Ovanstående gäller även för sluten tank. Observera att slamavskiljare i plast, glasfiber eller liknande material ska tas bort.

Filterbrunn, stenkista, sjunkbrunn

Om det finns andra brunnar som fungerat som reningssteg efter slamavskiljaren ska de hanteras på samma sätt som ovan.

Infiltration eller markbädd

Om det finns infiltration eller markbädd kan den ligga kvar i marken såvida det inte finns misstanke om spridning av bakterier och smittämnen till närliggande vatten. Det gäller såväl vattentäkt (enskild eller kommunal) som vattendrag (till exempel å eller sjö). Det är ofarligt att låta bädden vara kvar då ett säkerhetsavstånd till närmaste grundvatten ska vara konstaterat till minst 1 meter vid anläggandet. Den bedömningen ska ha gjorts av entreprenör och/eller fastighetsägare.

Frågor

Om det finns annan enskild avloppslösning än de beskrivna ovan, eller frågor kring åtgärd, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen genom Kundtjänst 0410-73 30 00.